

**MINISTERIO DE ECONOMIA DE  
LA PROVINCIA DE TUCUMAN**

***LICITACION PUBLICA N ° 03/2014***

**PRIMER LLAMADO**

ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA UPS DE DATACENTER

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
PARTICULARES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTE A LA  
LICITACION PÚBLICA Nro. 03/2014  
MINISTERIO DE ECONOMIA

Nombre de la Repartición Licitante: Ministerio de Economía – San Martín 362 – 1º Piso - San Miguel de Tucumán.

Expediente N°: 890/369-D-2.014

Autorizado por: Resolución N° 1.273/ME del 03/11/2014.

Fecha de apertura: 26 de Noviembre de 2014 a hs. 10:00.

Lugar de Apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía – San Martín N° 362 – 1er. Piso – San Miguel de Tucumán.

Valor del Pliego: Gratuito.

Objeto: adquisición e instalación de baterías para la UPS SYMMETRA del DATACENTER de la Dirección de Informática del Ministerio de Economía en un todo de acuerdo con ANEXOS

Especificaciones Técnicas: Según ANEXOS

Forma de Cotizar Precios: La cotización será por duplicado y el precio deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Plazo de Entrega: El plazo de entrega se establece en un máximo de 30 (Treinta) días a partir de la emisión de la orden de compra correspondiente.

Lugar de entrega: Dirección de Informática del Ministerio de Economía - Maipú 41 - 7º piso - San Miguel de Tucumán.

Mantenimiento de la Oferta: 30 (treinta) días, “Hábiles Administrativos”.

Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del proveedor a través del Banco del Tucumán S.A. (conf. Decreto N° 674/3 ME 4 de Abril de 2005)

Nota: Incluir sellado provincial, por cada hoja.

Se debe adjuntar:

- Libre deuda otorgado por la Dirección General de Rentas de la Provincia.
- En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia del poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad.
- Cumplimentar la Declaración Jurada que se adjunta al presente pliego.
- El documento presentado como garantía de la licitación, deberá llevar el sellado de Ley correspondiente intervenido por la Dirección General de Rentas.

## ANEXOS

### REQUERIMIENTOS

Provisión e instalación de baterías para UPS SYMMETRA 40KVA

En la funcionalidad mínima y características requeridas, se deberá contemplar los siguientes conceptos:

#### **1.0 GARANTIA Y SOPORTE TECNICO**

*Los oferentes deberán incluir en su cotización los alcances de la garantía y el soporte técnico.*

##### 1.1 Garantía

El plazo de garantía de buen funcionamiento para la totalidad de los bienes ofrecidos será de TRES MESES (3 meses) para las baterías que sean provistas por el Oferente contados a partir de la Recepción Definitiva.

El Adjudicatario garantiza que desde la Recepción Definitiva y por el período establecido para el mantenimiento los siguientes aspectos:

1.1.1 Cada elemento individual del Hardware provisto por el Adjudicatario

1.1.2 Todos los fletes o traslados deberán ser tramitados y abonados por el Adjudicatario

##### 1.2 Soporte Técnico

El Adjudicatario deberá contar con los elementos correspondientes para la solicitud del soporte técnico y/o reclamo correspondiente en los plazos estipulados.

#### **2.0 CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE LAS PARTES**

Parte	Cantidad	Características
NP7.2-12	192 (ciento noventa y dos)	Baterías marca <b>YUASA</b> o similar calidad – 12v, 7.2Ah Lead acid battery.

- Uso estacionario
- Válvula de seguridad auto sellante
- Medidas 151 mm x 65 mm x 97,5 mm. No se aceptarán medidas diferentes ya que es requerimiento de los cajones de instalación
- Peso 2,65 kg. No debe superarse este peso por requerimiento del límite estructural de seguridad
- Debe cumplir con los estándares de calidad requeridos para el equipo al cual serán destinadas
- Todos las partes deben ser nuevas, no se aceptarán partes usadas
- Deberán ser productos **ORIGINALES**
- No se aceptarán ofertas parciales de los ítems que componen cada renglón. Se deberá cotizar todos los ítems que incluyen el renglón indicando el valor total del mismo

Nota: para la realización de los trabajos correspondientes el Adjudicatario deberá acordar día y hora para los mismos, con el objetivo de minimizar el tiempo de parada e interrupciones del servicio.